

UZUPEŁNIENIE TREŚCI SIWZ W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ SYSTEMU OŚWIETLENIA Nr postępowania CRZP/MTM/11/10

Zgodnie z art. 38 ust 4 Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SIWZ o wymagane do systemu oświetlenia elementy :

Regulator natężenia prądu o mocy 12 x 2300W – **1 sztuka** o parametrach technicznych nie gorszych:

- 12 obwodów po 10A każdy
- Zasilanie jedno lub trójfazowe
- sterowanie analogowe: napięciowe 0..+10V lub prądowe 0..+370 μ A i cyfrowe DMX512
- indywidualne zabezpieczenie każdego obwodu - bezpieczniki automatyczne
- elektroniczna stabilizacja napięcia wyjściowego
- stałość parametrów - wyeliminowana konieczność strojenia
- system filtrów przeciwzakłóceńowych spełniający wymogi najnowszych norm
- możliwość lokalnego, ręcznego płynnego wysterowania każdego obwodu niezależnie oraz ich sumy (potencjometry obrotowe)
- szerokość 490 mm, wysokość modułu 4U = 177,8 mm, głębokość 380 mm + 120 mm gn. zasilania, waga ok. 25 kg
- gniazdo zasilania 5 x 32 A z kontrwtykiem w komplecie
- wyjścia do reflektorów zakończone standardowo gniazdami tablicowymi
- obudowa wyposażona w uchwyt do przenoszenia regulatora

Statyw wraz z poprzeczką – **4 komplety** o parametrach technicznych nie gorszych:

- Zakres minimalny wysokości: 1500 – 3100 mm
- Maksymalne obciążenie do 30kg
- Szerokość poprzeczki: 1000 mm

Mobilna rozdzielnia elektryczna – **1 sztuka** o parametrach technicznych nie gorszych niż:

- Gniazdo wejściowe tablicowe 5x63A
- Gniazda wyjściowe tablicowe: 1x32A, 6x16A
- Zabezpieczenie każdego obwodu
- Uchwyt do przenoszenia

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Wprowadzone uzupełnienie nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.